

1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б, ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Вход в здание	ДУ-И(О, С, Г, У)ВНД-И(К)
2	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
3	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(К, У)
4	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(К, У)
5	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
6	Путь следования к объекту	ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов - ДУ-И (К,О,С,Г,У)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: установить кнопку вызова персонала на входе в здание, установить информацию об ОСИ у входа, использованием контрастных цветовых обозначений мест обслуживания, установить адаптированные таблички доступности помещений.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется оборудовать входную группу откидным или переносным пандусом с установленными нормативами, или оборудовать мобильным подъёмником, предусмотреть места отдыха и ожидания, увеличить дверной проём до нормативных 90 см. в свету, в месте оказания услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, установить опорные поручни с обеих сторон с нетравмирующим завершением 30 см., предусмотреть места отдыха и ожидания для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить места обслуживания ярких контрастных и тактильных направляющих, по возможности установить опорные направляющие внутри здания на всём пути следования предоставления услуг, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, на входных группах установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску крайних ступеней.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом, оборудовать помещение световым табло, для вывода оперативной информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо создать развитую систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых обозначений мест обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------	---	---

1	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)-увеличить дверной проем до 90 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, Оборудовать подъемником или мобильным ступенькоходом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 1,4 см., установить знак доступности помещения
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: 1-предусмотреть места отдыха и ожидания для колясочников, предусмотреть места отдыха и ожидания для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих
3	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: БТИ 3, 4-увеличить дверной проем до 90 см.
4	Прочие помещения	
5	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации-оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, установить обозначение, маркировку кабинетов шрифтом брайля
6	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
7	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, Оборудовать подъемником или мобильным ступенькоходом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть места отдыха и ожидания для колясочников, предусмотреть места отдыха и ожидания для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения 2025-2030гг., по мере финансирования текущего и капитального ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О,С,Г), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 1 этап - ДЧ-И(О,С,Г), ДУ-И(К,У); 2 этап - ДП-

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его ДУ-И(К,О,С,Г,У))

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 09.02.2020
2. Акта обследования объекта: № акта ДПИ-4 10.02.2020
3. Решения Комиссии:

от 09.02.2020

от