



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ДПИ-5 10.02.2020

I. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Социальная защита населения. Дома-интернаты
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 74,6 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2004
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 капитального 2030

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Областное государственное бюджетное учреждение "Демкинский психоневрологический интернат"
- краткое наименование ОГБУ Демкинский психоневрологический интернат
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399
- 1.8 Основание для пользования объектом Собственность
- 1.9 Форма собственности собственность субъектов РФ
- 1.10 Территориальная принадлежность региональная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Социальная защита населения->Дома-интернаты
- 2.2 Виды оказываемых услуг Социально-педагогические услуги, Социально-психологические услуги, Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности на объекте
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность:
- | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| посещаемость (количество обслуживаемых в день) | <u>150</u> | местимость | <u>150</u> | пропускная способность | <u>150</u> |
|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -----

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
асфальтированная дорога от остановки общественного транспорта без препятствий до объекта, на пути нет обозначений и указателей к
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Дорога без указателей с уклоном вверх от входа на территорию
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б, ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Вход в здание	ДП-И(Г), ДУ-И(О, С, У)ВНД-И(К)
2	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
3	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К)
4	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
5	Путь следования к объекту	ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов всех категорий ДУ-И (К,О,С,Г,У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: установить кнопку вызова персонала на входе в здание, установить информацию об ОСИ у входа на территорию с указанием доступности, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы обозначения мест, установить адаптированные указатели и таблички доступности помещений.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется расширить дверные проемы до 90 см., снизить высоту порогов до нормативных величин в 1,4 см..

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется предусмотреть наличие тактильных направляющих, в зонах целевого назначения увеличить дверные проем до 90 см., снизить пороги до 1,4см..

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо использовать цветные и тактильные направляющие на путях следования, использовать акустические средства передачи информации, а так же световые текстовые табло, а так же на пути к объекту установить нескользкое покрытие.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, оборудовать аудиовизуальными информационно справочными системами оповещения, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом, а так же оборудовать объект системами индукционной связи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить контрастно-цветовую систему обозначения мест обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли-снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить нескользкое покрытие, установить табличку с обозначением объекта и его назначения
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: БТИ 1-предусмотреть наличие тактильных направляющих, обозначение пути следования внутри объекта
3	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: БТИ 4, 3, 2-увеличить дверной проем до 90 см.
4	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации-установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, установить таблички шрифтом брайля с обозначением назначения кабинетов, согласно установленным нормативам
5	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта

6	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить нескользкое покрытие;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах</p>
---	--------------------	---

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения 2025-2030гг., по мере финансирования текущего и капитального ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О,С,Г), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(О,С,Г), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его)*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте):

от 09.02.2020

2. Акта обследования объекта: № акта

ДПИ-5 10.02.2020

от: 09.02.2020

3. Решения Комиссии:

от:,,