



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ ДПП-6 10.02.2020

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вид) объекта Социальная защита населения. Дома-интернаты

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 280,5 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв. м

1.4 Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2004

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального 2030

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения)  
полное юридическое наименование - согласно Уставу Областное государственное бюджетное учреждение "Демкинский психоневрологический интернат"  
краткое наименование ОГБУ Демкинский психоневрологический интернат

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399

1.8 Основание для пользования объектом

1.9 Форма собственности собственность субъектов РФ

1.10 Территориальная принадлежность региональная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности Социальная защита населения-Дома-интернаты

2.2 Виды оказываемых услуг Социально-бытовые услуги

2.3 Форма оказания услуг На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста и пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У

2.6 Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100 вместимость 50 пропускная способность 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Асфальтированная дорога от остановки общественного транспорта без препятствий до объекта, на территории нет обозначений и указателей к объекту  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: От входа на территорию нет обозначений и указателей к указанному объекту, без помощи не найти

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
2	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
3	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(О, С, Г, У)ВНД-И(К)
4	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
5	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
6	Путь следования к объекту	ДУ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСЦ:

Объект признан временно недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и условно доступным для остальных категорий инвалидов - ВНД-И (К); ДУ-И (О,С,Г,У).

Для доступности всех категорий инвалидов, обязательно требуется установить кнопку вызова персонала на входе в здание, установить информацию об ОСЦ, на объекте контрастно цветовыми обозначениями указать места обслуживания, на территории установить таблички и указатели к объекту. Так же на объекте необходимо установить средства информации и телекоммуникации, а именно: оборудовать визуальными средствами информации о предоставлении услуг, установить речевые информаторы, установить тактильные средства информации об услугах.

Для обеспечения условной доступности объекта инвалидами передвигающимися на креслах-колясках, необходимо расширить дверной проём входной группы, до 90см..

Для обеспечения частичной доступности объекта инвалидами передвигающимися на креслах-колясках, требуется установить на входной группе приставной пандус, снизить высоту порога с 11 см., до 1.4 см., а так же оборудовать в отделении душа кресло, для санитарно-гигиенических нужд.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить поручни по периметру внутри здания на всем пути следования, а так же установить нескользкое покрытие, до места предоставления услуги, так же оборудовать душевые кабины перегородками с установленными нормативами, оборудовать приставным пандусом для перехода из раздевалки в раздевалку и душ.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо использовать контрастные цветовые и тактильные направляющие на всех путях движения, использовать акустические средства передачи информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли-снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить нескользкое покрытие, установить указатели и таблички с обозначением объекта и его назначения
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: 17, 21-предусмотреть наличие тактильных направляющих по всему маршруту до бань, оборудовать опорными поручнями по периметру
3	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 1: Душевые (кабины открытые): Душевая: 9, 10, 11-увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Необходимо оборудовать кабины для инвалидов, а именно поставить разделительные душевые перегородки, нескользкое покрытие, оборудовать кресло для санитарно-гигиенических нужд проживающих
4	Прочие помещения	Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: БТИ 12, 13-снизить высоту порога до 1,4 см., оборудовать приставным пандусом для перехода из раздевалки БТИ13 в раздевалку БТИ 12, а так же установить нескользкое покрытие на всем маршруте перемещения внутри здания
5	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации-оборудовать визуальными средствами информации о предоставлении услуг, согласно установленным нормативам, а именно оборудовать надписями и маркировками в помещении на контрастном фоне, высотой букв не менее 2 см. и на высоте не более 160 см., оборудовать помещение указателями и логотипами, с названиями стендов, высотой символов не менее 7.5 см., на высоте не более 2м, с достаточным освещением, установить речевые информаторы, установить тактильные средства информации об услугах
6	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
7	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить нескользкое покрытие;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности. Необходимо оборудовать кабины для инвалидов, а именно поставить разделительные душевые перегородки, нескользкое покрытие, оборудовать кресло для санитарно-гигиенических нужд проживающих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать визуальными средствами информации о предоставлении услуг, согласно установленным нормативам, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах</p>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -- организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения 2025-2030гг., по мере финансирования  
Текущего и капитального ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,С,П), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И(О,С,П), ДЧ-И(К), ДУ-И(У)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

ДУ-И(О,С,П,У), ВНД-И(К)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте):

от 10.02.2020

2. Акта обследования объекта: № акта

ДПИ-6\_10.02.2020

от 10.02.2020

3. Решения Комиссии:

от